


Утверждаю:  
Директор  
МБУ ЦСПСид «Семья»  
Корочанского района  
  
В.П. Кондратенко

Мероприятия по устранению замечаний  
по акту № 4-27/1-20 от 31.08.2020г. управления государственного  
строительного надзора Белгородской области

№ п/п	Мероприятия (по основному заданию)	Сроки	Ответственные
По п.4	1.Выставить наблюдательные маяки	до 10.09.2020	Пророченко Н.В. Сотников А.В.
	2.Проводить записи наблюдений в журнал технической эксплуатации здания	10 числа каждого месяца	Пророченко Н.В.
По п.10	1.Выставить наблюдательные маяки по фасаду здания	До 10.09.2020	Пророченко Н.В. Сотников А.В.
	2.Проводить записи наблюдений в журнал технической эксплуатации здания	10 числа каждого месяца	До 01.10.2020
По п.17	1.Завести журнал технической эксплуатации здания согласно распоряжения Правительства Белгородской области № 465 от 23.10.2017г. (в редакции от 02.03.2020г.)	До 20.09.2020	Пророченко Н.В.
	2.В актах осмотра заполнить все графы	До 20.09.2020	Пророченко Н.В.
По п.18	Восстановить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты	До конца года	Пророченко Н.В.
По п.22	1.Обозначить ручные пожарные извещатели знаками пожарной безопасности	До 01.10.2020	Пророченко Н.В.

	2.Произвести категорирование помещений складского, технического и производственного назначения по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП12.13130		
По сараю			
	Сделать акт осмотра здания сарая	До 01.10.2020	Кондратенко В.П.
По п.3	1.Отремонтировать (заштукатурить) отслоившуюся часть цоколя	До 01.10.2020	Сотников А.В.
По п.3;16	2.Установить водосточную систему с отводом воды за пределы отмостки	До 01.10.2020	Кондратенко В.П. Сотников А.В.
По п.7	Смонтировать недостающие шиферные листы на крыше	До 01.10.2020	Кондратенко В.П. Сотников А.В.
По п.11	1.Окрасить дверное полотно в сарае	До 01.10.2020	Сотников А.В.
	2.Закрепить и забетонировать дверной блок в проёме	До 01.10.2020	Сотников А.В.
По п.13	Отремонтировать бетонные плиты перекрытия в подвале	До 01.10.2020	Сотников А.В.
По п.17	1.Завести журнал технической эксплуатации здания	До 01.10.2020	Пророченко Н.В.
	2.Оформить акт сезонного осмотра здания	До 03.10.2020	Пророченко Н.В.
	3.Оформить технический паспорт БТИ	До 01.10.2020	Кондратенко В.П.
По п.22	1.Установить огнетушители в сарае	До 01.10.2020	Пророченко Н.В.
	2.Произвести категорирование помещений	До 01.10.2020	Пророченко Н.В.
	3.Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций (в сарае) с составлением акта ВДПО	До 15.10.2020	Пророченко Н.В.