

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 159/1690 г. Губкин, ул. Горького, 4 «10» сентября 2024

(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита № 1690 от 10.09.2024 в отношении: муниципального бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района 309226, Белгородская область, Корочанский район, с. Белый Колодец, ул. Выгон, 5

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На момент осмотра в помещении тамбура центрального входа в здание нарушена целостность внутренней отделки поверхности стены (вздутие в 1-м месте); в большинстве помещений жилых комнат откосы оконных блоков имеют нарушение целостности; в 1-й жилой комнате для мальчиков потолок в 1-м месте имеет следы протекания, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2. На момент осмотра в помещении коридора перед спортивным залом (в месте прохождения инженерных коммуникаций) отсутствует напольная плитка, п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушение целостности внутренней отделки поверхности стены в тамбуре; устранить следы протекания потолка в 1-й жилой комнате для мальчиков; провести текущий ремонт откосов оконных блоков в помещениях жилых комнат в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

Установленный срок 04.12.2024

2. Обеспечить наличие напольной плитки в помещении коридора перед спортивным залом (в месте прохождения инженерных коммуникаций) в соответствии с п.2.5.2. СП 2.4.3648-20

Установленный срок 04.12.2024

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района 309226, Белгородская область, Корочанский район, с. Белый Колодец, ул. Выгон, 5

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе по адресу: г.Губкин, ул. Горького,4 тел./факс - заказным почтовым отправлением с

