

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБУ ЦСПСиД "Семья"  
  
 В.П.Кондратенко  
 2023г.

**АКТ  
 ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**

*Муниципального бюджетного учреждения центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района*

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 года № 410 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", межведомственной комиссией Корочанского района по обследованию и категорированию места массового пребывания людей в составе:

председателя комиссии *Кондратенко В.П., директор МБУ ЦСПСиД "Семья" Корочанского района;*

членов Комиссии:

- от отделения УФСБ РФ по Белгородской области *Кудренко Д.С.;*
- от ОМВД России по Корочанскому району *Добрынин Н.С.;*
- от ОНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области в Корочанском районе *Шевченко П.А.;*
- от ОВО по Корочанскому району Филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Белгородской области *Терещенко И.В.*

установлено следующее:

**Краткая характеристика местности в районе расположения объекта**

*Территория, на которой расположен МБУ ЦСПСиД "Семья" охватывает 13835 кв.м. Рельеф равнинный. Здание центра находится в начале села Белый Колодец, в 200-х метрах от автобусной остановки.*

Центр "Семья является закрытым учреждением, функционирующий круглосуточно. Основное здание центра имеет площадь – 1354,1 кв.м. и подсобные здания: гараж-мастерская- 180,6 кв.м. и сарай с подвалом - 76,6 кв.м.

Режим работы объекта (территории) круглосуточно.

Назначение объекта: предоставление социальных услуг семьям и пребывание несовершеннолетних на время их реабилитации.

Общая численность служащих и рабочих составляет 31 человек, из них: максимальная численность работающих на объекте в дневное время 22 человека, в ночное время 3 человека.

Общая численность посетителей составляет от 1 до 4 человек одновременного пребывания в день.

Максимальное количество несовершеннолетних, пребывающих в центре: 12 человек.

В МБУ ЦСПСиД "Семья" работают только граждане Российской Федерации.

Наличие в руководящем звене и в составе объекта лиц из числа иностранцев: нет.

#### Объект расположен:

*В отдельно стоящем одноэтажном здании*

*На первом этаже расположены:*

*Главный вход в здание – с северной стороны. Окна по периметру здания выходят на север, юг. Имеются запасные выходы: 3. Территория объекта огороженная. Отопление индивидуальное. Имеется телефонная связь.*

*Другие строения.*

*Смежных строений нет, граничит с жилыми частными домами.*

1. Инженерно-техническая укрепленность:

*Территория объекта огороженная. Ограждение по периметру территории МБУ выполнено в виде забора из металлических секций высотой 2,0 метра и протяженностью 440 метров, имеются ворота-3 и калитки с замками. Имеются камеры видеонаблюдения. В ночное время вся территория центра освещается.*

*Стены здания шлакоблочные. Пол и потолок – железобетонные. Входные двери в здание двойные со стеклом, закрываются на замки. Окна пластиковые с установленными датчиками движения. Наружных металлических решеток нет.*

*Вход в МБУ ЦСПСиД осуществляется через центральную дверь со встроенным замком. Имеется звонок.*

## *2. Оснащенность техническими средствами охраны.*

*В центре "Семья" установлена пожарная сигнализация. На путях эвакуации- табло «Выход». Пожарная сигнализация автономная без подключения на пульт центрального наблюдения вневедомственной охраны по Корочанскому району – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Белгородской области*

Проверка технического состояния средств ТСО:

*На момент обследования пожарные извещатели находятся в исправном состоянии. Обслуживание технических средств пожарной сигнализации здания осуществляется на основании договора № 69-СПИ от 01.04.2023г. «Технического обслуживания пожарной сигнализации».*

Наличие и состояние автономной системы оповещения людей:

- пожарная система оповещения (72 оповещателя всего в здании);*
- использование электронной почты;*
- использование телефонной связи;*
- использование мобильной связи;*
- в случае выхода из строя вышеперечисленных технических средств, оповещения проводится – голосом.*

Наличие и состояние средств связи:

*В МБУ ЦСПСиД "Семья" функционирует телефонная связь (стационарная), Интернет, локальная сеть. На момент проверки все средства связи в исправном состоянии.*

Организация физической охраны:

*В МБУ ЦСПСиД "Семья" контрольно-пропускные мероприятия осуществляются силами персонала. Порядок и охрану в дневное время осуществляет воспитатель и помощник воспитателя, и в ночное время охранник - комендант.*

Организация пропускного режима:

*Пропускной и внутриобъектовый режим определяется приказом директора МБУ ЦСПСиД "Семья".*

Организация и состояние работы антитеррористической защищенности, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

*С сотрудниками МБУ ЦСПСиД "Семья" проводятся инструктажи по противодействию терроризму и ЧС. Утверждены директором МБУ ЦСПСиД "Семья" следующие инструкции:*

- инструкция сотрудникам при обнаружении предмета похожего на взрывное устройство;*
- инструкция по эвакуации людей.*

**Выводы комиссии:**

*На объекте имеется план эвакуации при возникновении ЧС, имеется журнал проведения инструктажей с указанием тем и дата проведения. В результате обследования степени угрозы совершения на объекте (территории) террористических актов и возможных последствий их совершения и оценки состояния защищенности объекта (территории) комиссия решила:*

С учетом возможных последствий совершения террористического акта в местах массового пребывания людей, а также с учетом количества одновременного нахождения на объекте людей:

*Объект МБУ ЦСПСиД "Семья" , расположен по адресу: Белгородская область, Корочанский район, село Белый Колодец, ул. Выгон 5, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 410 от 13.05.2016г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и*

*объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспортов и безопасности этих объектов (территорий)» и на основании проведенного обследования указанного объекта объекту МБУ ЦСПСиД "Семья Корочанского района", расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, село Белый Колодец, ул.Выгон 5 установить 2 категорию обследуемого объекта (территории) Министерства труд и социальной защиты Российской Федерации и объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.*

Недостатки в антитеррористической защищенности:

*Отсутствует автономная система голосового оповещения об опасности.*

Предложения комиссии:

Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.

*Оборудовать автономную систему голосового оповещения об опасности ЧС*

Мероприятия по устранению недостатков в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

*Нет*

Сроки исполнения:

*В течении года со дня обследования (по мере финансирования).*

**ПОДПИСИ:**

Председатель комиссии  Кондратенко В.П.

Члены комиссии:

<u></u>	Кудренко Д.С.
<u></u>	Добрынин Н.С.
<u></u>	Шевченко П.А.
<u></u>	Терещенко И.В.

Примечание:

Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей составлен в 5 экз. и является неотъемлемой частью паспорта безопасности МБУ ЦСПСиД "Семья Корочанского района"